

Директору МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»»  
Акаевой Ж.А.

администрации муниципального образования Федоровский район

с.п. Звездный, ул. Ленина, 26

адрес электронной почты: [zvezdnyy@yandex.ru](mailto:zvezdnyy@yandex.ru)

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 60**  
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению**  
**административного правонарушения**

«05» июня 2017 г.

г.п. Чегем

(место рассмотрения дела, суда, района)

Государственный инспектор Чегемского района по пожарному надзору капитан

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

внутренней службы Гучаев Беслан Леонидович

рассмотрев постановление № 60 от 05.06.2017 г.

по делу об административном правонарушении и материалы на

юридическое лицо (должностное лицо-гражданина (ку)) Акаеву Жанисту Абдулаховну

(неужинное зачеркнуть)

Проживающего (зарегистрированного (ку)) по адресу: КБР, г.п. Чегем, ул. Свободы, 15

(неужинное зачеркнуть)

двери, окна, двери, проходы, вентиляция, ППР, ППР, ППР

05.06.2017 года в «11» час. «00» мин. на территории и в помещениях МКДОУ «ЦРРДС

(указать место совершения административного правонарушения)

«Звездный» расположенного по адресу: с.п. Звездный, ул. Ленина, 26

(помещение, здание, сооружение, агрегат, вид работ, наименование объекта и его горючесъёмности)

в случае возникновения пожара - краткая характеристика объекта (назначение, этажность)

Тепло - водяное и электроснабжение и т.д., имеющие отношение к пожару

Нарушил (а)

**«Правила противопожарного режима в Российской Федерации»**

(законодательство и нормативные акты, нормативные документы)

**утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.**

(требования, которых были нарушены (ФЗ ТНБ, СНиП, ГОСТ, ППР и т.д.)

дата их утверждения или согласования, регистрационный номер Минюста

а именно:

не оборудовала двери отделяющие общие коридоры от лестничных клеток устройствами для самозакрывания, п. 62 ППР РФ;

(указывается: существо правонарушения и основание последствия прописанное в ППР)

не организовала проведение проверки работоспособности наружного противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта проверки, п. 55 ППР РФ;

(в случае возникновения пожара - нарушения повлекшее возникновение пожара)

дата возникновения и последствия пожара, принятое решение по сообщению о пожаре, основание и цель привлечения к ответственности

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частями 1,4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23,34; 29,13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**Вам необходимо:**

Двери отделяющие общие коридоры от лестничных клеток оборудовать устройствами для самозадирования, п. 62 ППР РФ;

Провести проверку работоспособности наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующего акта проверки

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Государственный инспектор Чегемского района  
(должность ФИО лица, вынесшего представление)

по пожарному надзору Гучаев Б.Л.

Представление получило:

«5» июня 2017 г.

Представление направлено



Подпись/заключение представителя юридического лица  
или его законного представителя (законного представителя  
защитника, должностного лица)

Дата: № поступления в отделения и № выданного посвятительного

  
Гучайев Б.Л.