



## МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Чегемскому району управления  
(наименование территориального органа МЧС России)

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по КБР  
361400, г. Чегем, ул. Кярова, 69.

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
тел: 8-(866-30) 4-14-91, fax: 4-14-91 e-mail:ugrnkbr03@mail.ru,www. Ugrn.ru номер телефона

ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписания № 32 / 01 / 05 -№п.п.

#### по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

ребёнка – детский сад «Звездный» с.п. Звездный в лице директора Акаевой Ж.А.

« 23 » апреля 2019 г. проведено мероприятие по надзору

государственным инспектором Чегемского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по

лейтенантом внутренней службы Макоевым А.Ю. в отношении МКДОУ «ЦРРДС  
«Звездный»

надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

Расположенного по адресу: с.п. Звездный, ул. Ленина, 26

совместно с Зав. хозяйством Габаевой З.О.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные при проведении мероприятия по надзору»:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования ПБ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В кабинете завхоза закрыть светильники колпаками, предусмотренными конструкцией светильников	п. 42 (ППР РФ №390);	08.08.2019	
2.	В кладовой на 2 этаже закрыть светильники колпаками, предусмотренными конструкцией светильников	п. 42 (ППР РФ №390);	08.08.2019	
3.	В подвале закрыть светильники колпаками, предусмотренными конструкцией светильников	п. 42 (ППР РФ №390);	08.08.2019	
4.	Директору и ответственному по пожарной безопасности пройти обучение по пожарно-техническому минимуму	п. 3 (ППР РФ №390);	08.08.2019	
5.	В бельевой на 1 этаже закрыть светильники колпаками, предусмотренными	п. 42 (ППР РФ №390);	08.08.2019	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования ПБ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	конструкцией светильников			
6.	Вывесить огнетушители на 1 этаже в группе на видном месте вблизи от выхода на высоте не более 1,5метра	п. 480 (ППР РФ №390);	08.08.2019	
7.	Закрыть электрораспределительный щиток крышкой в кабинете завхоза	п. 42 (ППР РФ №390);	08.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Чегемского района  
по пожарному надзору Макоев А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
« 23 » апреля 2019 г.



(подпись)  
М.Л.П.\*

**Предписание для исполнения получила:**

директор МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»  
Акаева Ж.А.

(должность, фамилия, инициалы)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

(подпись)  
М.Л.П.\*